

**NOTAS:**

- 01 PROJEÇÃO DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO (5,50x8,00m - 44,00m²)
- 02 ANTENA PARABÓLICA - INSTALAÇÃO A CARGO DA EAD
- 03 PROJEÇÃO FUNDAÇÃO DA TORRE - RADIER ENTERRADO (VER PROJETO DE FUNDAÇÃO)
- 04 TORRE METÁLICA (ULC T5) h=20,00m A INSTALAR (VER PROJETO DE MONTAGEM)
- 05 BASE EM CONCRETO PADRÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO A EXECUTAR (VER FOLHA 05)
- 06 CAIXAS DE PASSAGEM A INSTALAR (VER FOLHA 05)
- 07 BASE DE SATÉLITE EM CONCRETO ARMADO 0,5X0,5m A CONSTRUIR (VER FOLHA 09)
- 08 POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA A INSTALAR CONFORME CONCESSIONÁRIA LOCAL (VER FOLHA 04)
- 09 POÇOS DE INSPEÇÃO - MEDIÇÃO Ø300mm A INSTALAR (VER FOLHA 10)
- 10 ESCADA DE SUBIDA NA TORRE A INSTALAR.
- 11 ESTEIRAMENTO L=200mm, h=2,00m A INSTALAR FIXADO NA TORRE (VER FOLHA 08)
- 12 BLOCO EM CONCRETO - FIXAÇÃO DO ESTEIRAMENTO HORIZONTAL A EXECUTAR
- 13 ÁREA DE SUGESTÃO DE CERCAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA (10,00x10,00m - 100m²)

ENTRADA DO SITE

1 PLANTA CIVIL  
ESCALA 1:75

**OBSERVAÇÕES:**

- COTAS EM METROS (m)
- OS TEXTOS TX E AC NAS CAIXAS DE PASSAGEM SÃO MERAMENTE INDICATIVOS, NÃO DEVENDO CONSTAR FISICAMENTE (NÃO PINTAR OU MARCAR DE NENHUMA FORMA).
- ATENTAR-SE A POSIÇÃO DA TORRE E PROJEÇÃO DA FUNDAÇÃO, ISSO IRÁ INTERFERIR NA POSIÇÃO E AZIMUTE DA ANTENA MW POSTERIORMENTE. A FACE DO BLOCO DE FUNDAÇÃO DA TORRE E O RADIER DEVEM SER ALINHADOS PARALELAMENTE.
- EQUIPAMENTO DEVE FICAR A 0,30m DA ESTEIRA HORIZONTAL.
- O APONTAMENTOS DAS PARABÓLICAS POSSUI INTERFERÊNCIA COM ÁRVORES EXISTENTES - PROVIDENCIAR REMOÇÃO.

**COMENTÁRIO DE REVISÕES**

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIFICAÇÃO
00	26/04/23	EMIÇÃO INICIAL	RCL	CAW


SOLICITANTE/DETENTORA:



ENDEREÇO:  
PRES. CASTELLO BRANCO - PR  
RUA DOIS IRMÃOS,  
EM FRENTE AO N° 471  
CENTRO - CEP: 89745-000

COORDENADAS:  
27°13'23.7"S  
51°48'27.9"W  
ALT: 567m

CONTRATADA:



SITE:  
ID\_4213906  
(FAV 473-23)

REVISÃO:  
R0

RESP. TÍC. EXECUÇÃO E PROJETO (CAW):

TÍTULO:  
IMPLANTAÇÃO

ESCALA:  
INDICADA

EMIÇÃO:  
26/04/23

FERNANDO ANTONIO ALVES PINTO  
CREA PR-62294/D

ASSUNTO:  
PLANTA CIVIL

DES.:  
RCL

FOLHA:  
02/10