



**Informações do poço**

Coordenadas: 27°13'10.87"S, 51°45'27.54"O  
 Cota: 707m

**Informações do reservatório**

Coordenadas: 27°13'15.82"S, 51°45'50.58"O  
 Cota: 756m

**Dados da perfuração**

Diâmetro do poço: 8"  
 Profundidade: 602m  
 Teste de Vazão: 14,66m<sup>3</sup>/h a 300,0m de profundidade  
 Nível estático: 60m  
 Nível dinâmico: 300m  
 Motobomba  
**Profundidade de instalação: 320m**  
**Vazão mínima requerida: 13,5m<sup>3</sup>/h**  
**Motobomba 35,0HP 28E**  
**Cabo submersível PP 3x35,0mm<sup>2</sup> 1Kv**  
 Desnível de recalque externo: 49m  
 Extensão da rede (poço - reservatórios): 684m  
 Extensão total da tubulação: 1004m

Rede de recalque: Tubos de PEAD 75mm PN 20

Rede de retorno: Tubos de PEAD 60mm PN 20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Rua Alberto Ernesto Lang, 29. Centro - Presidente Castello Branco/SC  
 CEP 89745-000 / Fone (49)34571122 / www.castellobranco.sc.gov.br

PROJETO:

**REDE DE ÁGUA LINHA IMIGRA**

ENDEREÇO DA OBRA:

**Linha Imigra - Interior**

DATA:

**Mai/2023**

PROPRIETÁRIO:

RESP.PROJETO:

NEIVA KLEEMANN TONIELO  
 PREFEITA MUNICIPAL

RENAN MARCOS MURARO  
 ENG. CIVIL CREA 165.837-1/SC